

周口电力调度控制中心关于开展 地方电厂二平面接入和网监能力验证评估工作的通知

(电调 04-23)

各地方电厂：

根据《电力监控系统网络安全监测能力验证评估实施方案》要求，为共同做好地调监测能力评估的迎检工作，请各地方电厂网监装置双链路未整改完成的工作要求在5月底前整改完成，并做好网监核查工作。周口调度数据专网地调接入网二已建成投运，但部分电厂仅接入地调第一接入网，未实现双平面接入，需尽快接入地调第二接入网。请未接入地调第二接入网的47家单位按要求开展相关工作。

工作要求。相关电厂负责人提前编制作业计划，并做好准备工作，提报OMS计划工作票。电厂负责人联系站端专网、安防、业务厂家，到达工作现场后，联系地调主站进行调试。厂家在现场调试时，按照OMS工作票的要求，做好监督工作，严格按照配置规范调试设备，严禁外接笔记本及U盘的存储设备，避免引起安防紧急告警。按照电力监控系统“十禁止”要求工作，杜绝违规外联事件发生。

二平面接入和网监核查工作要求在2023年5月31日之前整改完成，请各单位按期整改，逾期未整改，会对我公司带来严重的安全隐患，我公司将要求未整改的电厂自行申请报停，不得并网发电。

周口供电公司电力调度控制中心

二〇二三年四月二十三日



附件 1

地方电厂双链路清单				
序号	电厂名称	电压等级	加密是否完成双链路	网监是否完成双链路
1	龙港水电厂	10KV	否	否
2	粮仓光伏站	35KV	否	否
3	广顺风电厂	35KV	是	否
4	郭庄风电厂	35KV	是	否
5	程寨风电厂	10KV	是	否
6	石庄垃圾电厂	35KV	否	否
7	火蓝光伏站	10KV	否	否
8	永晟光伏站	10KV	否	否
9	邓庄风电厂	35KV	是	否
10	祥顺风电厂	35KV	是	否
11	龙源纸业电厂	10KV	否	否
12	金农光伏站	10KV	否	否
13	鹿邑生物电厂	110KV	否	否
14	扶沟生物电厂	110KV	否	否
15	丰泉垃圾电厂	10KV	否	否
16	长泰光伏站	10KV	否	否
17	首创电厂	110KV	是	否
18	金丹电厂	35KV	否	否
19	沪周风电厂	35KV	否	否
20	顺丰风电厂	35KV	否	否
21	申周风电厂	35KV	否	否
22	平安风电厂	35KV	否	否
23	银城风电厂	35KV	否	否
24	清风风电厂	35KV	否	否
25	乐风风电厂	35KV	否	否
26	驰骋风电厂	35KV	否	否
27	鹤丰风电厂	35KV	否	否
28	农丰风电厂	35KV	否	否
29	旺能垃圾发电厂	35KV	否	否
30	护理佳电厂	35KV	否	否
31	远航垃圾发电厂	35KV	否	否
32	恒泰风电厂	35KV	否	否
33	韶华风电厂	35KV	否	否
34	康恒垃圾发电厂	35KV	否	否
35	泽丰风电厂	35KV	否	否
36	方达风电厂	10KV	否	否
37	惠风风电厂	35KV	否	否
38	乘风风电厂	10KV	否	否
39	城发垃圾风电厂	110KV	否	否
40	晶昌风电场	35KV	否	否

41	嘉丰风电厂	10KV	否	否
42	瑞风风电厂	35KV	否	否
43	悦丰风电厂	35KV	否	否
44	驭风风电厂	35KV	否	否
45	华安风电厂	10KV	否	否
46	起云风电厂	35KV	否	否
47	海创垃圾发电厂	35KV	否	否